РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-BY.АЮ64.В.00476

№ 0007136

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Неман».
Адрес: 231306 Республика Беларусь, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, д. 8.
Телефон: +375154561902. Факс: +375154561902. Адрес электронной почты: ntc2@neman.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Неман».
Адрес: 231306 Республика Беларусь, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, д. 8.
Телефон: +375154561902. Факс: +375154561902. Адрес электронной почты: ntc2@neman.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты и плиты теплоизоляционные из стекловолокна марки «НЕМАН ПЛЮС», некашированные, плотностью от 10,5 кг/м^3 до 60 кг/м^3, выпускаемые по СТБ EN 13162-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа горючести НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94 п.5.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № М328-ТР, № М329-ТР от 09.06.2015 г. Испытательный центр АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 16.10.2014 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6535-ОП от 28.05.2015 г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. выдан МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.04.2016 по 10.06.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Г.С. Габриэлян (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.В. Рябова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-BY.АЮ64.В.00475

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0007137

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Неман».
Адрес: 231306 Республика Беларусь, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, д. 8.
Телефон: +375154561902. Факс: +375154561902. Адрес электронной почты: ntc2@neman.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Неман».
Адрес: 231306 Республика Беларусь, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, д. 8.
Телефон: +375154561902. Факс: +375154561902. Адрес электронной почты: ntc2@neman.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты и плиты теплоизоляционные из стекловолокна «НЕМАН ПЛЮС», типов М-К и П-К, кашированные с одной стороны стеклохолстом, и типов М-Ф и П-Ф, кашированные с одной стороны алюминиевой фольгой, плотностью от 15 кг/м^3 до 60 кг/м^3, выпускаемые по СТБ EN 13162-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).
См. Приложение бланк № 0006081.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний № М506-ТР, № М507-ТР от 05.08.2015 г. Испытательный центр АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 16.10.2014 г. выдан Федеральной службой по аккредитации, № 2/М136-ФЗ от 03.11.2015 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6535-ОП от 28.05.2015 г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. выдан МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.04.2016 по 04.11.2020

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Г.С. Габриэлян
подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ А.В. Рябова
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-BY.АЮ64.В.00475

(обязательная сертификация)

№ 0006081

Показатели пожарной опасности матов и плит теплоизоляционных из стекловолокна «НЕМАН ПЛЮС» кашированных, плотностью от 15 кг/м^3 до 60 кг/м^3, выпускаемых по СТБ EN 13162-2015:

Тип	Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20
Маты М-К, кашированные с одной стороны стеклохолстом	НГ (негорючие)	-	-	-
Плиты П-К, кашированные с одной стороны стеклохолстом	НГ (негорючие)	-	-	-
Маты М-Ф, кашированные с одной стороны алюминиевой фольгой	Г1 (слабогорючие)	В1 (трудно-воспламеняемые)	Д1 (с малой дымообразующей способностью)	Т1 (малоопасные)
Плиты П-Ф, кашированные с одной стороны алюминиевой фольгой	Г1 (слабогорючие)	В1 (трудно-воспламеняемые)	Д1 (с малой дымообразующей способностью)	Т1 (малоопасные)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Г.С. Габриэлян (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — А.В. Рябова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru